

### 13. Ablauf der Variante I: Außenangriff – Wasserentnahme aus Hydranten

#### Beschreibung

- Ausführung verschiedener Knoten und Stiche
- Zusatzaufgaben ab der Stufe 3
- Einsatzübung nach FwDV 3
- Kuppeln einer Saugleitung
- Durchführung einer Trockensaugprobe

**Als Ausgangslage für die Einsatzübung wird bei der Variante I der Brand eines Nebengebäudes angenommen, bei dem sicher ist, dass keine Menschen- oder Tierrettung erforderlich ist (kein Atemschutzeinsatz).**


Zur Brandbekämpfung bzw. zum Schutz der Umgebung wird ein Außenangriff vorgenommen. Die Wasserentnahme erfolgt über Hydranten.

Bei einem Einsatz mit Bereitstellung werden durch den Angriffs-, Wasser- und Schlauchtrupp drei Strahlrohre vorgenommen. Zusätzlich baut der Schlauchtrupp die Verkehrsabsicherung auf.

Während der Einsatzübung werden alle Befehle/Kommandos durch Befehlswiederholung bzw. durch Heben der Hand bestätigt.

- Schiedsrichter 1 legt die Höchstzeit fest und trägt sie in die Niederschrift ein
  - **Höchstzeit: 190 Sekunden**
  - **Abweichungen**  
Bei mehr als einer B-Länge, je weitere B-Länge zusätzlich 10 Sekunden

### 13.1 Vor der Einsatzübung bei Abnahme der Stufe 1

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando „Gruppe zur Leistungsprüfung antreten!“</li> </ul> <p><b>Teilnehmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellen sich vor dem Fahrzeug (bei TSA vor Traktor oder Deichsel) mit angelegten Funktionsabzeichen auf</li> </ul> <p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Meldet dem Schiedsrichter 1 „Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr (BF, WF) ..... zur Leistungsprüfung angetreten!“</li> </ul> <p><b>Aufgerufene Teilnehmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nennen Vor- und Zunamen</li> </ul>	<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Ruft die Funktionen der Gruppe auf</p> <p>Überprüft diese Angaben zur Person auf Übereinstimmung mit den Eintragungen in der Abnahmeniederschrift</p> <p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <p>Überprüft unterdessen mit dem Maschinisten den Abnahmeplatz und die Beladung (Vollzähligkeit, Halterungen) Er überzeugt sich, dass die Zeiger der Druckmessgeräte an der Feuerlöschkreiselpumpe auf Null stehen und die Blindkupplungen am Sauganschluss und an den Druckabgängen angekuppelt sind</p>



### 13.2 Vor der Einsatzübung bei Abnahme der Stufe 2 bis 6

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando <i>„Gruppe zur Leistungsprüfung antreten!“</i></li> </ul> <p><b>Teilnehmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellen sich vor dem Fahrzeug (bei TSA vor Traktor oder Deichsel) auf</li> </ul> <p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Meldet dem Schiedsrichter 1 <i>„Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr (BF, WF) ..... zur Leistungsprüfung angetreten!“</i></li> <li>– Tritt vor</li> <li>– Wählt einen Umschlag aus</li> </ul>	<div data-bbox="568 367 1003 518" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruft entsprechend der Abnahmeniederschrift den Gruppenführer auf</li> <li>Überprüft die Personalien des Gruppenführers und lässt das Funktionsabzeichen anlegen</li> <li>Legt dem Gruppenführer die Testfragen zur Auslösung vor</li> <li>Übergibt den ausgewählten Fragebogen mit einem Schreibbrett dem Gruppenführer</li> <li>Lässt Teilnehmer und Gruppenführer abseits der Gruppe zum Ausfüllen der Testfragen Aufstellung nehmen</li> <li>Ruft die Teilnehmer entsprechend der Abnahmeniederschrift auf</li> </ul>

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Aufgerufene Teilnehmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Treten vor</li> <li>– Nehmen nach Anlegen des Funktionsabzeichens die Ausgangsstellung ein</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <p>Lässt die Teilnehmer ein Funktionslos ziehen</p> <p>Lässt Funktionsabzeichen anlegen</p> <p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Trägt ausgeloste Funktion in die Abnahmeniederschrift ein</p> <p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <p>Überprüft nach der Auslösung mit dem Maschinisten den Abnahmeplatz und die Beladung (Vollzähligkeit, Halterungen)</p> <p>Er überzeugt sich, dass die Zeiger der Druckmessgeräte an der Feuerlöschkreislumpumpe auf Null stehen und die Blindkupplungen am Sauganschluss und an den Druckabgängen angekuppelt sind</p>

## Testfragen des Gruppenführers

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nimmt abseits der Gruppe beim Zeitnehmer Aufstellung</li>   <li>– Trägt Personalien ein und beginnt mit der Beantwortung</li>     <li>– Nach der Beantwortung kann der Gruppenführer die verbleibende Zeit (Höchstzeit zur Beantwortung 10 Minuten) zur Besprechung mit seiner Mannschaft nutzen</li>   <li>– Lässt Gruppe gemäß der Auslosung antreten und meldet dem Schiedsrichter 1  <i>„Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr (BF, WF) ..... gemäß Auslosung angetreten!“</i></li> </ul>	<p><b>Zeitnehmer</b></p> <p>Gibt Kommando <i>„Zur Übung fertig!“</i>          Beginnt mit der Zeitmessung</p> <p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Überprüft die Testfragen und trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p>



**Zusatzaufgaben**

Bei gemischter Gruppe wird wegen des Zeitbedarfes mit der Stufe 6 begonnen

Teilnehmer	Schiedsrichter
<b>Stufe 6: Beantwortung Testfragen</b>	
<p><b>Aufgerufene Teilnehmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Treten vor und wählen einen Umschlag</li>   <li>– Nehmen abseits der Gruppe Aufstellung</li>   <li>– Tragen Personalien ein und beginnen mit der Beantwortung (Höchstzeit 5 Minuten)</li> <li>– Nehmen nach Erfüllung der Zusatzaufgabe wieder Ausgangsstellung ein</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Lässt zuerst die Teilnehmer der <b>Stufe 6</b> vortreten</p> <p>Legt den Teilnehmern Umschläge zur Auslosung vor</p> <p>Übergibt den ausgewählten Fragebogen mit einem Schreibbrett den Teilnehmern</p> <p><b>Zeitnehmer</b></p> <p>Lässt Teilnehmer abseits der Gruppe in ausreichendem Abstand zueinander zum Ausfüllen der Testfragen Aufstellung nehmen</p> <p>Gibt Kommando „Zur Übung fertig!“ und beginnt mit der Zeitmessung</p>
<b>Stufe 3: Gerätekunde</b>	
<p><b>Aufgerufene Teilnehmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Treten vor</li>   <li>– Gehen zum Schiedsrichter 1 und benennen bei geschlossenem Geräteraum die Lagerorte der ausgelosten Geräte</li>   <li>– Nehmen nach Erfüllung der Zusatzaufgabe wieder Ausgangsstellung ein</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <p>Lässt die Teilnehmer der <b>Stufe 3</b> vortreten</p> <p>Lässt je Teilnehmer zwei Lose ziehen</p> <p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Steht am Fahrzeug (Geräteräume geschlossen)</p> <p>Sammelt die Gerätelose ein, überprüft die Richtigkeit der Antworten</p> <p>Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p>

Teilnehmer	Schiedsrichter
<b>Stufe 4: Erste Hilfe</b>	
<p><b>Aufgerufene Teilnehmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Treten vor</li>   <li>– Gehen zum Schiedsrichter 1, nennen ihre Aufgaben und die entsprechenden Lösungen</li>   <li>– Nehmen nach Erfüllung der Zusatzaufgabe wieder Ausgangsstellung ein</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <p>Lässt die Teilnehmer der <b>Stufe 4</b> nacheinander vortreten</p> <p>Wählt für jeden Teilnehmer eine Aufgabe aus</p> <p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Steht am Fahrzeug</p> <p>Überprüft die Richtigkeit der Antworten</p> <p>Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p>
<b>Stufe 5: Erkennen von Gefahrgut- und Hinweiszeichen</b>	
<p><b>Aufgerufene Teilnehmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Treten vor</li>   <li>– Gehen zum Schiedsrichter 1 und erläutern die Bedeutung der erkannten Zeichen</li>   <li>– Nehmen nach Erfüllung der Zusatzaufgabe wieder Ausgangsstellung ein</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <p>Lässt die Teilnehmer der <b>Stufe 5</b> vortreten</p> <p>Lässt je Teilnehmer zwei Lose ziehen</p> <p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Steht am Fahrzeug</p> <p>Sammelt die Lose ein</p> <p>Überprüft die Richtigkeit der Antworten</p> <p>Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p>



Teilnehmer	Schiedsrichter
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nimmt die Feuerlöschkreiselpumpe in Betrieb</li> <li>– Bedient Feuerlöschkreiselpumpe</li> <li>– Achtet auf maximalen Ausgangsdruck (8 bar)</li> </ul> <p><b>Angriffstrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Angriffstruppführer wiederholt das Kommando „<i>Zum Einsatz fertig!</i>“</li> <li>– Trupp rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät Strahlrohr mind. zwei C-Schläuchen</li> <li>– Setzt den Verteiler und stellt sich bereit</li> <li>– Angriffstruppführer meldet dem Gruppenführer „<i>Angriffstrupp einsatzbereit!</i>“</li> <li>– Wird ein „Schnellangriffsverteiler“ mit angekuppelten B-Schlauch verwendet meldet der Angriffstruppführer an den Maschinisten „<i>Wasser marsch!</i>“</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <p>Überwacht Tätigkeiten Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p>
<b>Bei Löschfahrzeug ohne Wassertank und bei Tragkraftspritze</b>	
<p><b>Wassertrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verlegt die B-Leitung von der Feuerlöschkreiselpumpe zum Hydrant</li> <li>– Spült den Hydranten und nimmt ihn in Betrieb</li> <li>– Verlegt die B-Leitung von der Feuerlöschkreiselpumpe zum Verteiler und kuppelt zu zweit die B-Leitung an den Verteiler (Melder oder Angriffstrupp können unterstützen)</li> <li>– Wassertruppführer meldet an den Maschinisten „<i>Wasser marsch!</i>“</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Überwacht Tätigkeiten Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p> <p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <p>Überwacht Tätigkeiten Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p> <p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Überwacht Tätigkeiten Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p>

Teilnehmer	Schiedsrichter
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellt sich am Verteiler bereit</li> <li>– Wassertruppführer meldet dem Gruppenführer „<i>Wassertrupp einsatzbereit!</i>“</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b> Überwacht Tätigkeiten Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p>
<b>Bei Löschfahrzeug mit Wassertank</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verlegt die B-Leitung von der Feuerlöschkreiselpumpe zum Verteiler und kuppelt zu zweit die B-Leitung an den Verteiler (Melder oder Angriffstrupp können unterstützen)</li> <li>– Wassertruppführer meldet an den Maschinisten „<i>Wasser marsch!</i>“</li> <li>– Verlegt die B-Leitung von der Feuerlöschkreiselpumpe zum Hydrant</li> <li>– Spült den Hydrant und nimmt ihn in Betrieb</li> <li>– Stellt sich am Verteiler bereit</li> <li>– Wassertruppführer meldet dem Gruppenführer „<i>Wassertrupp einsatzbereit!</i>“</li> </ul> <p><b>Schlauchtrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rüstet sich aus mit Warndreiecken Warnleuchten</li> <li>– Stellt Warndreiecke und Warnleuchten auf 30 m vom Löschfahrzeug und 30 m vom Hydranten</li> <li>– Stellt sich am Verteiler bereit</li> <li>– Schlauchtruppführer meldet dem Gruppenführer „<i>Schlauchtrupp einsatzbereit!</i>“</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 1</b> Überwacht Tätigkeiten Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p> <p><b>Schiedsrichter 2</b> Überwacht Tätigkeiten Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p> <p><b>Schiedsrichter 1</b> Überwacht Tätigkeiten Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt</p>

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Befehl  <i>„Angriffstrupp  zum Umspritzen des linken Eimers  1. Rohr  zur linken markierten Linie  über den Platz  vor!“</i></li> </ul> <p><b>Angriffstrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Angriffstruppführer wiederholt Befehl</li> <li>– Kuppelt seine C-Schlauchleitung links am Verteiler an</li> <li>– Verlegt seine C-Schlauchleitung in Buchten</li> <li>– Kuppelt Strahlrohr an C-Schlauchleitung an</li> <li>– Angriffstruppführer kommandiert  <i>„1. Rohr Wasser marsch!“</i></li> </ul> <p><b>Schlauchtrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schlauchstruppführer bedient den Verteiler</li> <li>– Schlauchtruppmann übernimmt die Schlauchaufsicht</li> </ul> <p><b>Angriffstrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließt sofort nach Umspritzen des linken Eimers das Strahlrohr</li> <li>– Angriffstruppführer meldet an Gruppenführer  <i>„Angriffstrupp Befehl ausgeführt!“</i></li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überwacht Tätigkeiten</li> <li>Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt</li> </ul>

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Befehl <i>„Wassertrupp zum Umspritzen des rechten Eimers 2. Rohr zur rechten markierten Linie über den Platz vor!“</i></li> </ul> <p><b>Wassertrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wassertruppführer wiederholt Befehl</li> <li>– Rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät Strahlrohr mind. zwei C-Schläuchen</li> <li>– Kuppelt seine C-Schlauchleitung rechts am Verteiler an</li> <li>– Verlegt seine C-Schlauchleitung in Buchten</li> <li>– Kuppelt Strahlrohr an C-Schlauchleitung an</li> <li>– Wassertruppführer kommandiert <i>„2. Rohr Wasser marsch!“</i></li> </ul> <p><b>Schlauchtrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schlauchtruppführer bedient den Verteiler</li> <li>– Schlauchtruppmann übernimmt die Schlauchaufsicht</li> </ul> <p><b>Wassertrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließt sofort nach Umspritzen des rechten Eimers das Strahlrohr</li> <li>– Wassertruppführer meldet an Gruppenführer <i>„Wassertrupp Befehl ausgeführt!“</i></li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <p>Überwacht Tätigkeiten Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt</p>

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Befehl  <i>„Schlauchtrupp  zum Umspritzen des mittleren Eimers  3. Rohr  zur mittleren markierten Linie  über den Platz  vor!“</i></li> </ul> <p><b>Schlauchtrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schlauchtruppführer wiederholt Befehl</li> </ul> <p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Befehl  <i>„Melder bedient den Verteiler!“</i></li> </ul> <p><b>Melder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wiederholt den Befehl</li> <li>– Bedient den Verteiler</li> <li>– Übernimmt die Schlauchaufsicht</li> </ul> <p><b>Schlauchtrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rüstet sich aus mit  Beleuchtungsgerät  Strahlrohr  mind. zwei C-Schläuchen</li> <li>– Kuppelt seine C-Schlauchleitung  mittig am Verteiler an</li> <li>– Verlegt seine C-Schlauchleitung in  Buchten</li> <li>– Kuppelt Strahlrohr an C-Schlauchleitung an</li> <li>– Schlauchtruppführer kommandiert  <i>„3. Rohr Wasser marsch!“</i></li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überwacht Tätigkeiten</li> <li>Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt</li> </ul>

Teilnehmer	Schiedsrichter
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließt sofort nach Umspritzen des mittleren Eimers das Strahlrohr</li> <li>– Schlauchtruppführer meldet an Gruppenführer  <i>„Schlauchtrupp Befehl ausgeführt!“</i></li> </ul>	<p><b>Zeitnehmer und Schiedsrichter 2</b></p> <p>Stoppen die Zeit wenn alle Trupps ihren Befehl ausgeführt und die Strahlrohre geschlossen haben</p>

### 13.4 Nach der Einsatzübung bei Stufe 1 bis 6

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Maschinist</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellt Motor, Warn- und Beleuchtungseinrichtungen ab</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Gibt Kommando „<i>Motor aus!</i>“</p> <p>Schiedsrichter kontrollieren den Aufbau von vorne nach hinten und nehmen Bewertung vor</p>
	<p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <p>Kontrolliert und bewertet von den Strahlrohren bis einschließlich Verteiler</p>
	<p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Kontrolliert und bewertet vom Verteiler bis einschließlich Wasserentnahmestelle</p>
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Begleitet Schiedsrichter bei der Kontrolle</li> </ul>	<p>Die beiden Schiedsrichter begleiten sich gegenseitig</p>

## Rücknahme der Rohre

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando „Angriffstrupp Rohr zurück!“</li> </ul> <p><b>Angriffstruppführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando „1. Rohr Wasser halt!“</li> </ul> <p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando „Wassertrupp Rohr zurück!“</li> </ul> <p><b>Wassertruppführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando „2. Rohr Wasser halt!“</li> </ul> <p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando „Schlauchtrupp Rohr zurück!“</li> </ul> <p><b>Schlauchtruppführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando „3. Rohr Wasser halt!“</li> </ul> <p><b>Melder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließt langsam den entsprechenden Abgang am Verteiler</li> </ul> <p><b>Alle Trupps</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Machen die Schlauchleitungen drucklos</li> <li>– Kuppeln den C-Schlauch am Verteiler ab</li> <li>– Entwässern die C-Schläuche</li> <li>– Legen die Geräte und C-Schläuche übersichtlich am Verteiler ab</li> <li>– Stellen sich am Verteiler bereit</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Lässt abbauen</p> <p>Der Abbau wird nicht bewertet!</p>

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando „Zum Abmarsch fertig“</li> </ul> <p><b>Wassertruppführer bzw. Angriffstruppführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt an den Maschinisten das Kommando „Wasser halt!“</li> </ul> <p><b>Gruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bauen gemeinsam ab</li> <li>– Verladen die Geräte (ohne Verkehrsabsicherung)</li> <li>– Treten gemäß Antretereordnung vor dem Fahrzeug an</li> </ul>	

# Kuppeln der Saugleitung mit vier Saugschläuchen

- Schiedsrichter 1 legt Höchstzeit fest
  - **Höchstzeit: 100 Sekunden**
  - **Abweichungen**
    - Bei Lagerung der Saugschläuche auf dem Fahrzeugdach zusätzlich 60 Sekunden
    - Bei B-Saugleitung (Abnahme mit KLF nach DIN 14530-24) abzüglich 10 Sekunden

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Gruppenführer, Maschinist, Wassertrupp und Schlauchtrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treten vor dem Fahrzeug an</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Lässt das Kuppeln der Saugleitung beginnen</p>
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gibt Kommando „Saugschläuche kuppeln fertig!“</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Überwacht Tätigkeiten</p> <p>Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein</p>
<p><b>Wassertruppführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gibt Kommando „4 Saugschläuche!“</li> </ul>	<p><b>Zeitnehmer und Schiedsrichter 2</b></p> <p>Beginnen bei „... fertig!“ mit der Zeitmessung</p>
<p><b>Maschinist</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legt Saugkorb, Halte- und Ventilleine und zwei Kupplungsschlüssel (nicht bei Schnellkupplungsgriffen) am vorgesehenen Platz bereit</li> <li>- Steigt bei Lagerung der Saugschläuche auf dem Fahrzeugdach auf dieses, entnimmt die Saugschläuche und reicht sie <b>einzel</b>n den Trupps</li> </ul>	<p><b>Zeitnehmer</b></p> <p>Macht Zeitansage bei 60 Sekunden</p> <p>Ggf. 120 Sekunden</p>
<p><b>Wassertrupp und Schlauchtrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legen die Saugschläuche in Reihe ab</li> </ul>	
<p><b>Wassertrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuppelt, beginnend am Saugkorb; Schlauchtrupp unterstützt</li> </ul>	

Teilnehmer	Schiedsrichter
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wassertruppführer legt die Halteleine an Beginnt mit Mastwurf (ohne Spierenschich) am Saugkorb Legt den Halbschlag in der oberen Hälfte des jeweiligen Saugschlauchs unterhalb der Kupplung an Das freie Ende der Halteleine muss mind. 3 m lang sein</li> <li>– Wassertruppmann legt die Ventilleine an</li> <li>– Wassertruppführer kommandiert <i>„Saugleitung hoch!“</i></li> </ul> <p><b>Maschinist</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nimmt Blindkupplungen ab (entfällt, wenn technische Einrichtungen zur Druckentlastung vorhanden sind)</li> <li>– Kuppelt die Saugleitung an die Feuerlöschkreiselpumpe</li> <li>– Gibt Kommando <i>„Fertig!“</i></li> </ul> <p><b>Wassertruppführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando <i>„Saugleitung zu Wasser!“</i></li> </ul> <p><b>Trupps</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Legen Saugleitung ab</li> </ul> <p><b>Wassertrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tauscht Saugkorb gegen Blindkupplung aus</li> </ul> <p><b>Maschinist</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrolliert, ob Feuerlöschkreiselpumpe entwässert ist</li> </ul>	<p><b>Zeitnehmer und Schiedsrichter 2</b></p> <p>Die Zeitmessung endet, wenn die Saugleitung abgelegt ist</p> <p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <p>Kontrolliert Halte- und Ventilleine Trägt Fehlerpunkte in sein Bewertungsblatt ein Lässt Saugkorb gegen Blindkupplung austauschen</p>

## Trockensaugprobe bei Stufe 1 bis 6

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Maschinist</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Startet den Motor (bei Fahrzeugen vom Fahrersitz)</li> <li>– Hand am Anlasser oder an der Anwerfkurbel</li> <li>– Entlüftet die Feuerlöschkreiselpumpe bis zu einem Unterdruck von mind. 0,6 bar</li> <li>– Setzt den Motor und die Pumpenanlage nach Erreichen des Unterdrucks außer Betrieb</li> <li>– Nach 120 Sekunden darf sich der erreichte Unterdruck nicht mehr als 0,1 bar verändern</li> <li>– In der Zeit von 300 Sekunden sind beliebig viele Versuche und Fehlerbehebungen möglich</li> </ul> <p><b>Gruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bauen Saugleitung ab</li> <li>– Treten vor dem Fahrzeug an</li> </ul> <p><b>Maschinist</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt Kommando „Fahrzeug fahrbereit!“</li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b> Gibt Kommando „Trockensaugprobe anfangen!“</p> <p><b>Zeitnehmer</b> Beginnt die Zeitmessung (max. 300 Sekunden) bei „...anfangen!“</p> <p><b>Schiedsrichter 2</b> Nach Abstellen des Motors beginnt die Zeitmessung (120 Sekunden)</p> <p>Bei weiteren Versuchen beginnt der Schiedsrichter 2 die Zeitmessung jeweils beim Abstellen des Motors neu</p> <p><b>Schiedsrichter 1</b> Gibt Kommando „Abbauen!“</p>

Teilnehmer	Schiedsrichter
<p><b>Gruppenführer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Meldet dem Schiedsrichter 1  <i>„Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr (BF / WF) ....                      Leistungsprüfung beendet!“</i></li> </ul>	<p><b>Schiedsrichter 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt festgestellte Fehler bekannt</li> </ul> <p><b>Schiedsrichter 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gibt festgestellte Fehler und die Gesamtzahl der Fehlerpunkte bekannt</li> <li>– Stellt ohne Zeitangabe fest, ob die Höchstzeit überschritten wurde</li> <li>– Abschließend teilt er das Ergebnis der Leistungsprüfung mit und entlässt die Gruppe</li> </ul>